



Общество с ограниченной ответственностью «Кипер Трэйд»

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Западная, 7а  
УНП 191271638, ОКПО 378953515000; IBAN BY29MMBN30120631900109330000  
в ОАО "Банк Дабрабыт", г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, БИК ММВНBY22  
телефон (017) 337-14-14

[mail@kiper.by](mailto:mail@kiper.by)

[www.kiper.by](http://www.kiper.by)

## ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО РАЗРЯДА от 30.12.2019 г.

По результатам проведенного контрольного разряда аккумуляторной батареи  
**Security Power SP 12-18 12V/18Ah (код партии XYUH02)**  
установлено:

- АКБ предварительно циклирована заряд-разряд, напряжение открытой цепи 11,4В,
- произведен заряд током 1,8А (время снижения тока до 0,2А составило 34 часа),
- произведен разряд стабилизированным током 0,9А (1/20С, 20HR) –  
**емкость 20-часового разряда составила 18,10 Ач**
- произведен заряд током 1,8А (время снижения тока до 0,26А составило 15 часов)



Device	Mode	Begin Volt	Cutoff Volt	Capacity	Energy	Avg Volt	CurveV	CurveA
EBC-A10H	C-CV 1.80A 14.40V	11.15V		18.83Ah	258.34Wh	13.72V		

**Вывод:** данная аккумуляторная батарея соответствует заявленной емкости.

Ответственное лицо  
инженер-электрик Иванов Д.В.

