




Общество с ограниченной ответственностью «Кипер Трэйд»

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Западная, 7а
УНП 191271638, ОКПО 378953515000; IBAN BY29MMBN30120631900109330000
в ОАО "Банк Дабрабыт", г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, БИК ММВНBY22
телефон (017) 337-14-14 mail@kiper.by www.kiper.by

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО РАЗРЯДА от 07.08.2020 г.

По результатам проведенного контрольного разряда аккумуляторной батареи
Kiper SLR-121000 12V/100Ah (код партии KLJC17X)
установлено:

- предварительное напряжение открытой цепи АКБ 12,9В,
- произведен CV заряд до напряжения 14,4В с максимальным током 5А,
- произведен контрольный разряд стабилизированным током 10А (C/10, 10HR) – время разряда до напряжения 10,5В составило 11 часов 57 минут, таким образом **емкость 10-часового разряда составила 119,57 Ач**



Вывод: данная аккумуляторная батарея соответствует заявленной емкости, реальная емкость выше номинальной.

Ответственное лицо
инженер-электроник Иванов Д.В.

