



Общество с ограниченной ответственностью «Кипер Трэйд»

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Западная, 7а

УНП 191271638, ОКПО 378953515000; IBAN BY29MMBN30120631900109330000

в ОАО "Банк Дабрабыт", г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, БИК ММВНBY22

телефон (017) 337-14-14

mail@kiper.by

www.kiper.by


ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО РАЗРЯДА

от 19.02.2020 г.

По результатам проведенного контрольного разряда аккумуляторной батареи **Security Power SP 12-7 12V/7Ah** (код партии **XUIN02**)

установлено:

- предварительное напряжение открытой цепи АКБ 12,9В,
- произведен CV заряд до напряжения 14,4В с максимальным током 0,7А,
- произведен контрольный разряд стабилизированным током 0,7А (C/10, 10HR) – **емкость 10-часового разряда составила 7,65 Ач**
- произведен CV заряд до напряжения 14,4В с максимальным током 0,7А (время снижения тока до 0,07А составило 14 часов)



Вывод: данная аккумуляторная батарея соответствует заявленной емкости.

Ответственное лицо
инженер-электрик Иванов Д.В.

